



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47, e-mail: ugps@sakhalin.ru
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Холмского района
Сахалинская область г. Холмск ул. Советская 81 тел. факс. 5-08-31, e-mail: GPNkholmsk@yandex.ru
Горячий телефон доверия ГУ МЧС России по Сахалинской области: 8(4242) 72-99-99

**Предписание № 14/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 20 «Аленушка» г. Холмска МО «ХГО»
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Холмского района по пожарному надзору Олейникова Станислава Анатольевича № 14 от «10» февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «14» февраля 2020 г. по 11 час. 00 мин. «27» февраля 2020 г. проведена проверка: государственным инспектором Холмского района по пожарному надзору, старшим дознавателем ТО НД Холмского района, капитаном внутренней службы Ожигановым Владимиром Андреевичем, здания, помещений, территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 «Аленушка» г. Холмска МО «ХГО», по адресу: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 104 А,
совместно с: заведующим МБДОУ д/с № 20 «Аленушка» г. Холмска МО «ХГО» Шановаловой О.А. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией | п. 42в «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390)». Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми | До 01.06.2020г. | |

| | | | | |
|----|--|---|--------------------|--|
| | светильников в кладовых помещениях 1-ой, 3-ей группы и музыкального зала. | колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. | | |
| 2. | Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. | п. 64 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390)». Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты. | До 01.06.2020г. | |
| 3. | В помещении кладовой горизонтальное расстояние от извещателей автоматической установки пожарной сигнализации до близлежащих предметов (новогодний реквизит) менее 0,5 м., фактически 0,01м. | п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 "Системы пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. | До 01.06.2020г. | |
| 4. | Руководитель организации не проводит работы по очистке вентиляционной камеры от горючих отходов с составлением соответствующего акта. | п. 50 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390). Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. | До 01.06.2020г. | |
| 5. | Лицо ответственное за пожарную безопасность не обучено пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным | п. 3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390); п.51, 34, 36 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». | До 01.06.2020г. | |

| | | | | |
|----|---|--|-----------------|--|
| | программам. | | | |
| 6. | Не соблюдается выполнение в соответствии с требованиями пожарной безопасности по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара – Верхние и нижние ступени лестничного марша эвакуационной лестницы здания не окрашены в контрастный цвет. | п. 4 ст. 4; п. 2 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст. 8 Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ Ст. 6 Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ п. 5.2.31. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». п.6.2.29 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МПН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями 6.2.8. Поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркий контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо неогнивающих искусственной подсветки. | До 01.06.2020г. | |
| 7. | На объекте с массовым пребыванием людей отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. | п.12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) – На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. | До 01.06.2020г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Холмского района по пожарному надзору
Ожиганов В.А.
27.02.2020г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ д/с № 20 «Аленушка»
г. Холмска МО «ХГО»
Шаповалова О.А.
27.02.2020г.