

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20
«Аленушка» г. Холмска муниципального образования
«Холмский городской округ»

694620, Россия, Сахалинская область, г. Холмск, улица Советская № 104-а,
тел/факс (42433) 2-05-61

Email: 20kholmsk@mail.ru



[Handwritten signature]

Главному государственному инспектору
Холмского района по пожарному надзору
Олейникову С.А.

26.02.21

Заведующего МБДОУ
ДС №20 «Аленушка»
О.А. Шаповаловой

**Отчет об исполнении предписания №8/1/1 от 29.01.2021г. об устранении нарушений
требований пожарной безопасности**

№ п/п	Вид нарушений пожарной безопасности	Основание вынесения предписания	Выполненные мероприятия
1.	Двери, расположенные на втором этаже здания ведущие из раздевалок, канцелярии на лестничную клетку, а также двери, расположенные на первом этаже, ведущие из раздевалки ясельной группы, дежурного помещения на лестничную клетку не оборудованы приспособлениями для их samozакрывания.	Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.24 Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для samozакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.	Исполнено Приложение №1
2.	На входной двери в складское помещение, расположенного в музыкальном зале на первом этаже здания отсутствует табличка с категорированием по взрывопожароопасной и пожарной опасности, а также определения класса зоны.	Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 12 Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же определение класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	Исполнено Приложение № 2

Заведующий МБДОУ №20 «Аленушка»




О.А. Шаповалова

2.

Владимир Владимирович и А. В. В. В. В.



Э. А. Николаев





Приложение № 2